

Novafos a/s  
Blokken 9  
3460 Birkerød

Fremsendes pr. e-mail.

**Teknik og Miljø**  
Natur, Park og Miljø  
Øverødvej 2  
2840 Holte  
www.rudersdal.dk

### **Teknisk tilsyn på Nærum Vandværk 2022 - tilsynsbrev**

3. oktober 2022

Rudersdal Kommune foretog den 25. august 2022 ordinært teknisk tilsyn på Nærum Vandværk. Tilsynet blev udført efter Vandforsyningsloven og Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg. Tilsynet omfattede Nærum Vandværk og indvindingsboringer DGU-nr. 194.365 og 194.615 samt efterfølgende Novafos' forbrugeroplysning (hjemmesiden). Ved det fysiske tilsyn deltog fra Novafos Jimmi Jørgensen (anlægspasser) og Elisabeth Hartelius og Peter Rasmussen, Rudersdal Kommune.

Journal nr. 2022-3938  
Peter Rasmussen  
Biolog  
PERA@rudersdal.dk  
Dir. tlf. 46 11 24 10

Vedlagte tilsynsrapport er udarbejdet på baggrund af tilsynet.

Generelt kunne det konstateres, at vandværk indretningsmæssigt og funktionelt er alderssvarende, med væsentlige forbedringer udført 2020-2022 i forbindelse med tilslutning af nødforbindelse til Sjælsøledningen. De tilhørende boringer er nyrenoverede, idet de i samme periode er blevet udsyret, har fået nye filtre og nye overbygninger og frekvensomformere på pumperne.

Anlægget driftes hensigtsmæssigt og fremstår i god vedligeholdelses- og renholdelsestilstand, ligesom det sikkerhedsmæssigt er i orden (se tilsynsrapporten).

Det er konstateret, at Novafos ikke lever op til kravene i bekendtgørelsens kapitel 8 om information til forbrugerne, idet de påkrævede oplysninger ikke i tilstrækkeligt omfang er tilgængelige på hjemmesiden. (se tilsynsrapporten).

Det bemærkes, at dette tidligere har været adresseret overfor Novafos.

#### **Opfølgning**

Det indskræpes, at Novafos skal forbedre informationen til forbrugerne om vandforsyning og kvalitet på sin hjemmeside således, at denne er i

overensstemmelse med bestemmelserne i  
drikkevandsbekendtgørelsens § 31.

#### Offentliggørelse

I henhold til drikkevandsbekendtgørelsens § 25, stk. 5, skal Rudersdal  
Kommune, som tilsynsmyndighed, offentliggøre tilsynets indhold og  
resultat. Dette vil ske på kommunens hjemmeside.

Venlig hilsen



Peter Rasmussen  
Biolog