Regnkurve karakteristika

Northing (WGS84 ZONE 32)	6193497	
Easting (WGS84 ZONE 32)	713072	
Årsmiddelnedbør [mm]	697	Beregnes ud fra N og E koordinater
Middelværdi ekstrem døgnnedbør DMI Klimagrid [mm/dag]	27.7	Beregnes ud fra N og E koordinater
Gentagelsesperiode (år)	5	
Sikkerhedsfaktor (Fra Skrift 27)	1.3	Defineret i Skrift 27, Faktor til beskrivelse af usikkerhed, klima, mv. Typisk 1.0 - 1.8

Varighed (min)	Intensitet givet ovenstående input (μm/s)
10	23.01

Ledningsdimensionering

CDS karakteristika

CDS-regn varighed (min)	240
Tidsskridt (min)	1
Asymmetri koefficient	0.5

Bassindimensionering opstrøms udløb

Oplandskarakteristika

Befæstet areal (ha)	1.0208
Hydrologisk reduktionsfaktor (-)	0.9
Afskærende lednings kapacitet (l/s)	89.76

NB. Frekvens- og sikkerhedsfaktorer på regnen indgår ved beregning af bassinvolumen

Design regnkurve

Varighed (min)	z_T (μm/s)	$S\{z_T\}$ (μm/s)	f^*z_T (μm/s)	Regression (μm/s)
1	36.39	3.32	47.31	47.47
2	32.18	2.71	41.83	41.86
5	24.36	1.62	31.66	31.51
10	17.92	1.35	23.29	23.01
30	9.26	0.87	12.04	12.13
60	5.69	0.63	7.40	7.65
180	2.74	0.26	3.56	3.54
360	1.69	0.12	2.20	2.15
720	1.01	0.08	1.31	1.30
1440	0.61	0.05	0.79	0.78
2880	0.35	0.03	0.46	0.47

CDS regn

Tid (min)	Intensitet (μm/s)
0	0.804835443
1	0.810011924
2	0.815267508
3	0.820604112
4	0.826023716
5	0.831528367
6	0.837120182
7	0.84280135
8	0.848574134
9	0.854440879
10	0.86040401

Plot af CDS regn:
Tilpas SERIE(..) i CDS regn
til at plotte fra H18 til H257

Volumen af bassin

87 m3 **ADVARSEL: Programmet har muligvis ikke optimeret korrekt**

Effekten af koblede regn ER inkluderet (20 % ekstra volumen)

Mellemresultater svarende til Skrift 16	
Dvs. at effekt af koblede regn IKKE er indkluderet i mellemresultaterne.	
Reduceret areal (ha)	0.92
Afløbstal (mu-m/s	9.77
Varighed (h)	0.16
Vr,k (mm)	7.89