



Mathias Nørlem <mathias@vanmanklima.dk>

SV: Vedr. Bregnerødvej 132b tilslutning til kloak RUDKOM Id nr.: 6621942

6 meddelelser

Hristoslav Andreev <HRA@nordstern.dk>

19. juni 2024 kl. 14.06

Til: Mathias Nørlem <mathias@vanmanklima.dk>

Cc: Thilde Brorson Thomasen <thil@rudersdal.dk>, "JIFE@niras.dk" <JIFE@niras.dk>, "Dan W. Madsen" <dat@nordstern.dk>, Jacob Tvede <jtv@nordstern.dk>, NBJ <NBJ@niras.dk>

Hej Mathias

Se min kommentar med [blå](#) i din tidlige e-mail.

Jeg håber nu er vi i mål.

Tak på forhånd og venter at høre fra dig og måske se en udkast på tilslutningstilladelsen .

Med venlig hilsen / Best regards

Hristoslav Andreev

Projektleder

📞 +45 5458 8470

✉️ HRA@nordstern.dk



Fra: Mathias Nørlem <mathias@vanmanklima.dk>
Sendt: 18. juni 2024 16:55
Til: JIFE@niras.dk; Hristoslav Andreev <HRA@nordstern.dk>
Cc: Thilde Brorson Thomasen <thil@rudersdal.dk>
Emne: Vedr. [Bregnerødvej 132b](#)

Hej Hristoslav og Jimmie

På vegne af Rudersdal Kommune har jeg gennemgået ansøgningen om tilslutning af tag- og overfladevand fra [Bregnerødvej 132b](#). Jeg har i den forbindelse et enkelt spørgsmål og en bemærkning til ansøgningsmaterialet.

- I ansøgningen angives det kun, at der anvendes tagpap og mursten i byggeriet. Hvilke andre materialer anvendes, f.eks. til tagrender og nedløbsrør?

[HRA- den anvendes tagrende og nedløbsrør kun ved fælleshuset og de er fra stål.](#)

- I den reviderede lednings- og afstrømningsplan, modtaget den 7/6, er der fortsat en overløbsrist placeret lige nord for punkthus 1, som er forbundet til tagvandssystemet i området. Fra overløbsristen udledes der direkte via grøft til nabomatrikel 115a. Med henvisning til møde afholdt den 16. maj, tillader Rudersdal Kommune ikke en sådan løsning, hvorfor overløbsbrønden skal sløjfes, og/eller der skal findes en anden løsning på at sikre området.

[HRA – I vedhæftet fine I opdateret situationsplan hvor overløb er fjernet som aftalt på tif. d.d](#)

I kan kontakte mig direkte, hvis I har spørgsmål til noget i ovenstående.

Med venlig hilsen

Mathias Nørlem

Indehaver / Specialist

T: 2530 7621

M: mathias@vanmanklima.dk

Vanman ApS

vanmanklima.dk

[Ewaldsgade 7, 3. sal](#)