



RUDERSDAL
KOMMUNE

Birkerød vandforsyning a.m.b.a
Biskop Svanes Vej 16
3460 Birkerød

Teknik og Miljø

Klima, Natur og Miljø
Øverødvej 2
2840 Holte
www.rudersdal.dk

Afrapportering af teknisk hygiejnisk tilsyn 2024 med Birkerød Vandforsyning

Rudersdal Kommune foretog den 18. september 2024 varslet teknisk tilsyn på Birkerød Vandforsyning a.m.b.a. Tilsynet blev udført efter Vandforsyningsloven og Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg.

Tilsynet omfattede:
Birkerød Vandværk og kildeplads

DGU.nr. 193.975
DGU.nr. 193.1278
DGU.nr. 193.1071
DGU.nr. 193.5269
DGU.nr. 193.1318

Ved tilsynet deltog Jens Ejnar Kristensen, Birkerød Vandforsyning, Tobias Benjamin Uglebjerg, Rudersdal Kommune og Jeppe Ernlund Smith, Rudersdal Kommune.

Mar. 2025

Journal nr. 13.02.03-K08-
458484
Jeppe Ernlund Smith
jern@rudersdal.dk
Dir. tlf. 46 11 24 24

Åbningstid

Mandag-tirsdag kl. 10-15
Onsdag lukket
Torsdag kl. 10-17
Fredag kl. 10-13



Tilsynet er udført som led i kommunens lovpligtige tilsyn med vandforsyningsanlæg og har hjemmel i *Drikkevandsbekendtgørelsens kapitel 10*¹.

Formålet med tilsynet er primært at sikre, at vandforsyningsanlægget er i god teknisk hygiejnisk stand og forebygge, at der opstår en utilfredsstillende drikkevandskvalitet.

Tilsynet blev udført som et *obligatorisk tilsyn*. Tilsynets indhold og resultater fremgår af vedlagte tilsynsrapport.

Generelt indtryk

Det generelle indtryk fra tilsynet er, at Birkerød Vandværk og tilhørende borer er veldrevne, og er i god teknisk-hygiejnisk vedligeholdelsestilstand.

På tilsynet blev der konstateret følgende forhold, der giver anledning til at vandværket iværksætter udbedrende foranstaltninger, se herunder:

Birkerød Vandværk:

- Gummiliste på rentvandsbeholder i stykker

Alle borer

- Mangler angivelse af pejlepunkt

DGU.nr. 193.1318

- Gummiliste knækket

Underretning til Rudersdal Kommune

Vandforsyning skal inden den 1. oktober 2025 fremsende dokumentation til Rudersdal Kommune, Klima, Natur og Miljø, om hvilke tiltag der er foretaget eller igangsat for, at ovenstående forhold er/bliver udbedret. Rudersdal Kommune vurderer at dokumentation for ovenstående udbedringer kan gøres ved at fremsende fotodokumentation. Underretningen skal sendes til jern@rudersdal.dk.

Konklusion

De ovenstående og i tilsynsrapporten forhold skal udbedres og bringes i orden inden for de to ovennævnte tidsfrister.

¹ BEK. nr af 25/02/2025 Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg



Øvrige oplysninger:

Vandværket skal én gang årligt inden 1. februar opdatere oplysninger om tilknyttede boringer i Jupiter databasen. Dette gøres fra GEUS' hjemmeside via følgende link: [Introduktion - Indberet årlig status for almene vandforsyningsboringer | Virk](#). Login fås gennem kommunen.

I henhold til Vandforsyningslovens² § 21 må et vandværk ikke på væsentlig måde udbedres eller ændres (såsom udskiftning af behandlingslinje, fra åbent til lukket filter, udpumpningssystem, etablering af udvidet vandbehandling etc.) uden godkendelse fra Kommune.

Produktion af drikkevand er at ligestille med fødevareproduktion og vandværkerne skal således opretholde et højt hygiejne- og vedligeholdelsesniveau af vandværk, boring(er) og tørbrønd(e) (vandforsyningsanlæg).

Offentliggørelse

I henhold til drikkevandsbekendtgørelsens § 35, stk. 5¹, skal Rudersdal Kommune, som tilsynsmyndighed, offentliggøre tilsynets indhold og resultat. Dette vil ske på kommunens hjemmeside og til relevant vandforsyning, jf. § 35, stk. 6 i drikkevandsbekendtgørelsen¹.

Venlig hilsen

Jeppe Ernlund Smith
Miljømedarbejder

² LBK nr 1149 af 28/10/2024 Bekendtgørelse af lov om vandforsyning m.v.