

Legionellaforebyggelse

Varmt brugsvand på Skovbrynet.

Varmtvandsbeholderen blive styret/driftet med en temperatur på 55 grader med en konstant cirkulation.

Tilbageløbstemperaturen bliver holdt på min 50 grader.

Legionellaforebyggelse ved at forøge temperaturen på det varme brugsvand til over 62 grader kortvarigt min. én gang om ugen og med tilbage løbstemperatur på 55 grader.

Vandkvalitet og kontrolkrav

Der tages vandprøve 30 min. før åbning og derefter hver 6. time efter gældende regler. Der måles Ph, Frit klor, Total klor og bundet klor.

Såfremt der er udsving i målingen tages der kontakt til tekniker

Egenkontrol - Der udføres en vandprøve samt kalibrering af måleudstyr og kemistyring hver morgen – dette udføres af tekniker for at sikre retvisende måleresultater når øvrigt personale foretager vandprøver.

Vandprøver bliver udfyldt i skema, driftsjournal, hver dag. Driftsjournaler gemmes jf. bekendtgørelsen i 2 år.