

Rudersdal Kommune
Teknik- og Miljø
tom@rudersdal.dk

København S, 10. 4. 2025

Ansøgning om dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3

På vegne af Novafos, Blokken 9, 3460 Birkerød, Projektleder Peter Beck, pbe@novafos.dk søges hermed om tilladelse til nødvendige anlægsarbejder på beskyttet mose og overdrev.

Novafos skal renovere udløbsledningen fra Bistrup Renseanlæg, der løber igennem Vejlerne, Furesø og Vejlesø til Øresundsledningen. Ledningen blev konstateret utæt i 2020, og skal renoveres indenfor kort tid, da ledningen er essentiel for Novafos tilladelse til rensning og udledning af spildevand.

Denne del af arbejdet omfatter at trækkes en liner kaldet Primus Liner på 2,5 km igennem eksisterende ledning fra en mindre opgravning ud for Bistrup Renseanlæg. Lineren er produceret i et stykke og rullet op på en tromle, der placeres ved Vejlesøvej, i den anden ende af ledningen. Selve installationen af lineren kan gennemføres inden for ca. 24 timer, og der skal foreligge en lokal vejrudsigt uden nedbør på mindst 3 dage inden installationen startes op.

Det fremgår af vedlagte Natura 2000-væsentlighedsvurdering, at projektet ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af arter eller naturtyper på udpegningsgrundlaget.

Der søges dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til arbejdsplads på mark, vejledende registreret som overdrev og mose, ved Bistrup Renseanlæg.

Sweco
Jacob Ingerslev
Biolog
jacob.ingerslev@sweco.dk
Telefon direkte +45 4348 6151
Mobil +45 2723 6151

Ørestads Boulevard 41
DK 2300 København S
Denmark
Telefon +45 72 20 72 07
www.sweco.dk


Sweco Danmark A/S
CVR nr. 48233511
Reg. kontor København

Arbejdsplads ved Bistrup Renseanlæg

Der søges om dispensation til at anvende et areal ved siden af Bistrup Renseanlæg. Arealet er vejledende registreret som § 3 beskyttet mose og overdrev.

Arbejdspladsen udgør ca. 10 X 30 m jernplader og ca. 100 m lang 3 m bred kørevej ned til pladsen. Kørevej føres uden om eksisterende træer. Køreplader udlægges på eksisterende græsningsareal, der er ejet af Aage V. Jensen. Der er en godkendt lodsejererklæring fra Aage V. Jensen Fonden for ansøgning af myndighedstilladelse.

Der etableres midlertidigt dyrehegn på ydersiden af arbejdsområdet.



Arbejdsplads ved Bistrup Renseanlæg (udsnit af tegning D-803).

Arealet er i dag bevokset af lavt nedbidt græs med enkelte lysesiv.

De planlagte arbejder omfatte:

- Opsætning af midlertidigt dyrehegn
- Evt. opsætning af paddehegn
- Udlægning af køreplader
- Etablere udgravning til ledning
- Trække liner i røret
- Opfylde udgravning
- Indsamle køreplader
- Retablere terræn
- Nedtagning af hegn

Arbejderne forventes gennemført på 4 uger, inklusive håndtering af køreplader.

Arealet ønskes anvendt som arbejdsplads 4 uger i perioden august-december 2025.

Hvis arbejder udføres i perioden august til oktober etableres et paddehegn rundt om arbejdsarealet.

Arealet retableres ved udjævning af eventuelle spor i terræn.

Ved anvendelsen af hydrauliske værktøjer sikres mod spild af hydraulikvæske, og at der forefindes materiale til oprydning ved eventuelt spild heraf.

Ved behov for yderligere oplysninger er I velkomne til at kontakte mig.

Med venlig hilsen

Jacob Ingerslev

Sweco A/S, Ørestads Boulevard 41, 2300 KBH S. jacob.ingerslev@sweco.dk.

BILAG

- Tegning D-803
- Natura 2000 Væsentlighedsvurdering
- Fuldmagt til myndighedsansøgning