

Hej Birgitte og Rasmus

Hermed status efter vi i kommunen har vendt sagen med Novafos.

Status, som det ser ud nu:

1. Husspildevand:

Ledes til Novafos' fællesvandsledning.

2. Regnvand fra tage:

Ledes til faskine, som har overløb til en gammel vandløbsledning, som i sidste ende leder til Novafos' regnvandsledning nedstrøms bassinet NV for Grøndalsvej 9-49.


3. Regnvand fra p-plads:

Ledes til faskine uden overløb.

Forslag:

For at mindske problemerne med nedsivning af vand fra p-pladsen, foreslår vi en løsning med at koble overløb fra faskinerne til Novafos' regnvandsledning før bassinet, gerne brønd B04R630. Det kræver at i kontakter Novafos for at lave en aftale om tilkobling og tilkoblingspunkt, samt en tilslutningstilladelse for regnvandet fra p-pladsen, det skal gøres her hos kommunen. Derudover skal i også søge om tilladelse til at anlægge en kloakledning på fremmed grund, også hos kommunen.

Oversigtsbillede fra KortNovafos af regnvandsledning der ønskes koblet til. Grøndalsvej 9-49 er markeret med en orange cirkel. Den grå pil angiver hvor der ønskes, at regnvand fra parkeringsareal kobles til Novafos' regnvandsledning (blå ledning). Den blå pil angiver hvor, at tagvandet fra Grøndalsvej er koblet på det rørlagte vandløb (sort ledning).



Venlig hilsen

Thomas Gerhauge

Have- og parkingeniør
Spildevandsmedarbejder
Vand og Natur



Klima, Natur og Miljø | Teknik og Miljø | Øverødvej 2 | 2840 Holte
Tlf. 46 11 24 33
tug@rudersdal.dk | www.rudersdal.dk

Læs hvordan Teknik og Miljø [behandler dine personoplysninger](#).