

Claus Vieira Brygger Andersen

Fra: Said Mohamed Mohamud <smmo@arteliagroup.dk>
Sendt: 27. maj 2025 11:30
Til: Claus Vieira Brygger Andersen
Cc: Jens Junget; Stefan Gielfeldt Aistrup; Hans Óli Højgaard; Lauge Joakim Brogård; Maria Simone Sinding Sørensen; Jasper Wittenkamp
Emne: SV: SPHF: Ny skelbrønd til DTU Science Park - Midlertidigt afledning af byggeplads/regn - og spildevand

Hej Claus

Tak for tilbagemeldingen. Jeg har svaret med rødt nederst.

Ring hvis der skulle være yderligere spørgsmål.

Med venlig hilsen | Best regards

Said Mohamed Mohamud

D: +45 2774 0600

Fra: Claus Vieira Brygger Andersen <claan@rudersdal.dk>
Sendt: 23. maj 2025 17:35
Til: Said Mohamed Mohamud <smmo@arteliagroup.dk>
Cc: Jens Junget <jju@arteliagroup.dk>; Stefan Gielfeldt Aistrup <sga@hoffmann.dk>; Hans Óli Højgaard <hhd@hoffmann.dk>; Lauge Joakim Brogård <ljb@hoffmann.dk>; Maria Simone Sinding Sørensen <msr@hoffmann.dk>; Jasper Wittenkamp <jw@dtusciencpark.dk>
Emne: SV: SPHF: Ny skelbrønd til DTU Science Park - Midlertidigt afledning af byggeplads/regn - og spildevand

Hej Said

Som du ved, havde jeg og et par kollegaer i går møde med Novafos, hvor vi bl.a. drøftede jeres sag. Nedenfor har jeg prøvet at beskrive hvordan vi kommer videre med de forskellige delprojekter. Rudersdal Kommune benævnes i nedenstående RK.

Midlertidig afledning af husspildevand fra skurby:

- Der skal søges en tilslutningstilladelse hos RK (denne proces er igangsat) **OK, afventer tilbagemelding fra RK**
- Der skal søges om kloakstik hos Novafos (denne proces er igangsat) **OK, afventer tilbagemelding fra Novafos**

- Du skriver at der pumpes fra skurby til den midlertidige spildevandsledning. RK og Novafos forstår det således, at husspildevand ledes til brønd via gravitation. RK og Novafos gør opmærksom på, at såfremt der kan opnås (midlertidig) tilslutningstilladelse, skal ledningen føres til bundløb i brønden, som ligger i omkring 5 meters dybde.
Et forslag kunne i stedet være, at spildevandet pumpe (evt. i en mindre ledning) hele vejen til brønden for at mindske gravearbejdet. **OK, noteret.**
Der skal undersøges om evt. stik også kan bruges som permanent spildevandsstik således der kun graves ét spildevandstrace.
Mht. projekteret spildevand kan det lade sig gøre at føre til Agern Alle.

Midlertidig afledning af regnvand/overfladevand fra byggeplads ifm. udgravning til kælder

- Du har sendt forslag om midlertidig tilslutning til kloak ifm. afledning af overfladevand fra byggeplads. Vandet ledes til sedimentationscontainer inden tilslutning til kloak. **OK, noteret.**
- RK og Novafos foreslår at overfladevandet pumpes ud i skovarealet benævnt Løvskov i bilag "SPHF_Byggeplads afvanding", som er beliggende øst for byggefeltet. Forudsætningen for dette forslag er, at vandet kan holdes inden for matriklen, og RK skal informeres hvis der opdages forurening eller slagger. Fordelen er, at der er mindre sagsbehandling og en sedimentationscontainer vil ikke være nødvendig. **OK, afsøger muligheden ved bygherre – DTU.**
men vil gerne fastholde at ansøgningen behandles af hensyn til tidsplanen.

Permanent afledning af husspildevand

- Der skal søges om tilslutningstilladelse hos RK. RK skal vide hvilket noget spildevand det drejer sig om ift. om det skal behandles som industrispildevand (indeholder flerbrugerhuset eksempelvis laboratorier) eller er det normalt husspildevand. Ud fra spildevandets sammensætning samt mængder vil det også være muligt at vurdere, om den midlertidige husspildevandsledning fra skurbyen kan gøres permanent, såfremt det måtte have interesse. **Der er laboratorielokaler.**
Alt kemikalie/Kemi fra laboratorierum håndteres separat i rummet med lokal opsamling og bortskaffelse. Der etableres IKKE gulvafløb i laboratorierum.
Der udføres IKKE separat spildevandsledning fra disse rum, men alm. håndvask er koblet på kloaksystem.
- Der skal søges om kloakstik hos Novafos. **Noteret (der skal undersøges samtidigt om midlertidigt stik, kan overgå til permanent anvisning af spildevandsstik)**

Permanent afledning af tag- og overfladevand

- Der skal søges om tilslutningstilladelse (og evt. nedsivningstilladelse) hos RK (proces er igangsat) **OK, afventer tilbagemelding fra RK**
- Der skal søges om kloakstik hos Novafos **OK, noteret**

Lad mig vide hvordan du ønsker og fortsætte, og indtil jeg hører fra dig, går jeg i gang med at sagsbehandle de ansøgninger, som du allerede har indsendt.

God weekend 😊

Venlig hilsen

Claus Vieira Brygger Andersen