

Eksempler på brand- og evakueringsinstruks

I det efterfølgende er vist eksempler på forskellige brand- og evakueringsinstrukser samt information til personalet. Disse skal tilrettes, så de passer til de konkrete tilfælde. Brand- og evakueringsinstruks for internt varslingsanlæg uden alarmoverførelse til redningsberedskabet.

Tekst overstreget med gul, skal tilpasses.

Eksempel 1 - Brand- og evakueringsinstruks for internt varslingsanlæg uden alarmoverførelse til redningsberedskabet.

BRAND- OG EVAKUERINGSINSTRUKS

Ved brand skal der:

Varsles:

Varslingsanlægget aktiveres på varslingstryk placeret ved alle udgange.

Alarmeres:

Redningsberedskabet alarmeres ved at ringe 112. Adresse er:

Bygningens adresse.

Ved aktivering af varslingstryk i denne bygning alarmeres brandvæsnet ikke direkte.

Evakuering:

Alle personer forlader stille og roligt bygningen, enten direkte til det fri eller via flugtvejene i de tilstødende bygninger, **og begiver sig til samlingspunktet.**

Døren til opholdslokalet lukkes.

Redde/slukke:

Der skal iværksættes rednings- og slukningsarbejde, forudsat at det skønnes sikker og muligt.

Personer, som er i umiddelbar fare, skal bringes i sikkerhed.

Ved en mindre brand slukkes med vand fra **de vandfyldte slangevinder eller håndslukningsudstyr.**

Branden slukkes ved at sprøjte på det brændende materiale, ikke på røg og flammer.

Information af redningsberedskabet:

Redningsberedskabet skal ved ankomsten straks underrettes om brandstedets beliggenhed og om brandens omfang samt om eventuelle personer, der ikke er kommet i sikkerhed.

BRAND- OG EVAKUERINGSINSTRUKS

Ved brand skal der:

Varsles:

Varslingsanlægget aktiveres på alarmtryk placeret ved alle udgange

Alarmeres:

Ved aktivering af alarmtrykket alarmeres redningsberedskabet direkte.

Evakuering:

Alle personer forlader stille og roligt bygningen, enten direkte til det fri eller via flugtvejene i de tilstødende bygninger, **og begiver sig til samlingspunktet.**

Døren til opholdslokalet lukkes.

Redde/slukke:

Der skal iværksættes rednings- og slukningsarbejde, forudsat at det skønnes sikker og muligt.

Personer som er i umiddelbar fare skal bringes i sikkerhed.

Ved en mindre brand slukkes med vand fra **de vandfyldte slangevinder eller håndslukningsudstyr.**

Branden slukkes ved at sprøjte på det brændende materiale, ikke på røg og flammer.

Information af redningsberedskabet:

Redningsberedskabet skal ved ankomsten straks underrettes om brandstedets beliggenhed og om brandens omfang samt om eventuelle personer, der ikke er kommet i sikkerhed.

Eksempel 3 - Brand- og evakueringsinstruks for et hotel mv., hvor der samtidig er ABA-anlæg

BRAND- OG EVAKUERINGSINSTRUKS

Forhåndsorientering:

Orientér dig ved ankomsten om flugtvejenes beliggenhed. Tag altid nøgle/kort med, når du forlader værelset.

Ved brand skal der:

Varsles:

Varslingsanlægget aktiveres på alarmtryk placeret ved alle udgange.

Varslingssignalet er en brummetone på alle værelser og i fællesarealet.

Alarmeres:

Ved aktivering af alarmtrykket alarmeres brandvæsenet direkte.

Evakuering:

Alle personer forlader stille og roligt bygningen, via udgangsdørene i stueetagen. Luk døren til værelset.

Redde/slukke:

Der skal iværksættes rednings- og slukningsarbejde, forudsat at det skønnes sikker og muligt.

Personer som er i umiddelbar fare skal bringes i sikkerhed. Ved en mindre brand slukkes med vand fra **de vandfyldte slangevinder eller håndslukningsudstyr.**

Branden slukkes ved at sprøjte på det brændende materiale, ikke på røg og flammer.

Information af redningsberedskabet:

Redningsberedskabet skal ved ankomsten straks underrettes om brandstedets beliggenhed, brandens omfang samt om eventuelle personer, der ikke er kommet i sikkerhed.

Varslingsbesked i varslingsanlæg med talt besked.

Ved varsling med talt besked indsættes proceduren og teksten til den talte besked her.

Forslag:

- Opmærksomhedssignal (3 gange sirene)
- "Der er en brandmelding i dette område, forlad straks lokalet."
- "Der er opstået en kritisk situation i bygningen. Vi beder dem derfor, i god ro og orden, straks at forlade bygningen af nærmeste udgang"
- A critical situation has occurred in the building. We therefore ask you, in peace and order, to leave the building immediately by the nearest exit.
- Der er opstået et teknisk problem, forlad venligst området af nærmeste udgang.
- Gentages 2 gange.

Denne cyklus fortsætter, indtil varsling afbrydes via nøgleafbryder af redningsberedskabet eller af ansvarligt personale efter nærmere aftale med redningsberedskabet.

Ved fornyet aktivering igangsættes anlægget på ny.

