

Driftsjournal for

Kontrol før enhver benyttelse af lokalerne udover normal undervisningsbrug til mere end 150 personer:

- Flugtveje er frie og ryddelige i hele deres bredde.
- Flugtveje kan passeres i flugtreningen uden brug af nøgle eller særligt værktøj.
- Flugtvejsdøre samt flugtvejsbelysningslamper og/eller skilte ved disse er synlige.
- Flugtvejsbelysning lyser klart og tydelig.
- Internt varslingsanlæg er funktionsdueligt.
- Branddøres og andre selvluukkende døres lukkeanordning er funktionsduelig.
- Opslag med angivelse af det maksimale antal personer er anbragt på et synligt sted. Eventuelt angivet på pladsfordelingsplan eller inventaropstillingsplan.
- Alle lamper, der hører til flugtvejs- og panikbelysningen, er i orden.
- Personalet har modtaget instruktion om det tilladte antal personer, om ordensreglerne og om brug og placering af brandslukningsmateriellet.

• Brand- og evakueringsinstruks:

- ☐ Der er ikke udarbejdet særskilt brand- og evakueringsinstruks
- ☐ Personalet har inden for det sidste år modtaget instruktion om brand- og evakueringsinstruksen.

• Inventar:

- ☐ Lokalet anvendes uden inventaropstilling
- ☐ Inventaropstilling er i overensstemmelse beskrivelserne i Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 – Brand afsnit 7.3.8.10.3 og beskrevet i DKV-planen afsnit ## med supplerende anvisninger.
- ☐ Inventaropstilling er i overensstemmelse med den til formålet godkendte pladsfordelingsplan.

Ovenstående punkter er kontrolleret og fundet i orden.

Dato og klokkeslæt for kontrol:

Navnet på driftsansvarlig person:

Underskrift af driftsansvarlig person: