

DOKUMENTATION I FORBINDELSE MED KLOAKARBEJDER OG FÆRDIGMELDINGER

Del denne side med din kloakmester, således at kloakmester er bekendt med Rudersdal Kommunes krav til arbejdet og dokumentation, når der gives tilbud på opgaven.

Rudersdal Kommune stiller følgende krav til kloakarbejder og kloakmester

- Kloakmester skal være autoriseret.
- Al tilslutning til offentlig kloak kræver tilslutningstilladelse fra Rudersdal Kommunen. Ansøgning kan sendes via <https://formular.rudersdal.dk/content/ekstern/ansoeg-om-tilladelse-til-tilslutte-tag-ogeller-overfladevand-til-kloak>
- Kloakmester skal fremsende færdigmelding inkl. "som udført" kloaktegning til Rudersdal Kommune, når arbejdet er udført.

Rudersdal Kommune stiller følgende krav til dokumentation i forbindelse med separatkloakering og andre ændringer (skal fremgå af kloaktegningen):

- Kloaktegning skal vise hele ejendommens kloaksystem – både husspildevand og regnvand. Det skal være tydeligt angivet, hvad der er regnvand (stiplet/blå streg) og husspildevand (fuld streg/rød).
- Den skal vise ny og eksisterende kloak. Kloakmester kan evt. vise med entreprisegrænser, hvad der har været omfattet af opgaven. Eventuelle afpropninger og/eller sløjfninger skal tydeligt angives inkl. sløjfningsmetode.
- Den skal vise tilslutning og placering af skelbrønde/stik til regnvand og husspildevand. Skelbrønde/stik der ikke er i brug, skal afproppes.
- Ledningsmaterialer og dimensioner (Bt, PP, PVC) skal fremgå.
- Angiv hvad der er tagbrønde, køkkenvask, gulv afløb, wc mv.
- Angiv retning (nordpil) og skel.
- Nedsivningsanlæg, såsom faskiner, regnbede mv. skal angives inkl. afstand til bolig og skel.
- Det skal fremgå af kloaktegningen, om det er en ansøgning eller en færdigmelding.
- Ejendommens adresse skal fremgå.
- Kloakmesters stempel/kontaktoplysninger og/eller underskrift, CVR.nr. samt en dato skal fremgå.

OBS! Rudersdal Kommune stiller krav om, at spildevandsledninger skal være tætte.

Kravet gælder alle udvendige ledninger fra sokkel og frem til tilslutning

- Spildevandsystemet skal være tæt således, at der ikke sker indsivning af uvedkommende vand (f.eks. grundvand) til kloaksystemet. Ligesom der heller ikke må ske udsivning af spildevand.
- Det er ikke et krav, at der lægges nye ledninger til husspildevand, men det anbefales, hvis det eksisterende system er udført før 1970.
- Hvis eksisterende kloaksystem genbruges til at være det fremtidige husspildevandssystem, så skal kloakmester redegøre for ledningsmaterialer, tæthed og funktionalitet. Dokumentation er en tæthedskontrol eller en tv-inspektion, som sendes til grundejer og Rudersdal Kommune.
- Regnvandsledninger kan dog være åbne, hvis Rudersdal Kommune vurderer det hensigtsmæssigt.