



Sundhedstjenestens hygiejne- og indeklimabesøg

Rudersdal Kommunale Sundhedstjeneste besøger jævnligt institutioner og skoler i kommunen for at tilse og drøfte de hygiejniske forhold.

Sundhedstjenesten har den 23. august 2017 været på besøg i Dronninggård Børnehus. Ved besøget deltog arbejdsmiljørepræsentant Kirsten Worning Andersen, daglig leder Hanne Vang og kommunallæge Tine Keiser-Nielsen

Sidste hygiejnebesøg i Dronninggård Børnehus var i oktober 2016. Ved besøget i 2017 har vi haft særligt fokus på følger efter to vandskader med fugt og skimmelvækst.

Indledende samtale

Kirsten Worning Andersen og Hanne Vang oplyser:

I juni 2017 forsager et skybrud indtrængning af vand i børnehuset. Afløb og riste er stoppet til og vandet oversvømmer et større område i børnehaven. Ved den efterfølgende sanering konstateres skimmelvækst i væggene i børnehavedelen. Dette er nu udbedret med oprydning, affugtning, fjernelse af gipsvægge, afrensning af skimmel, oppudsning af vægge m.m. Afløbene er rensede.

I juli 2017 er der overløb af kloakvand i vuggestuen. Vuggestuebørnene flyttes midlertidigt til børnehavedelen. Lokalerne tømmes for vand, affugtes og rengøres. Kloaksystemerne gennemgås og der opsættes foranstaltninger, der gør, at vandet fremover ikke ledes ind i institutionsbygningen ved skybrud mm.

Sygeligheden er generelt lav både blandt børn og voksne, men Kirsten Worning Andersen oplyser, at 2 pædagoger, der har arbejdet på de stuer, hvor der er konstateret skimmelvækst, har haft hovedpinegener, der er mindsket efter de er flyttet til andre stuer i forbindelse med renoveringen.

Opfølgning fra hygiejnebesøg i Dronninggård Børnehus 2016

Ved hygiejnebesøget i Dronninggård Børnehus i 2016 fremstod lokalerne pæne, rene og ryddelige med en indretning, der gør det let at overholde de hygiejniske retningslinjer. Dog var linoleumsgulvene i vuggestuen slidte og defekte og rengøringsniveauet ikke tilfredsstillende, som det fremstod ved besøget.

Det anbefales

- at toiletrum ikke benyttes til opbevaring af soveposer. I toiletrum sker en ophobning af virus og bakterier og dermed er der risiko for forurening af inventar i rummet. Derfor bør der kun være det nødvendige inventar i rummet.
- at depotvarer ikke placeres direkte på gulvet, for at undgå fugt og vandskader

Ved besøget i 2017 fulgte vi op på disse anbefalinger.

Soveposer opbevares ikke i toiletrummen, men under tørre ventilerede forhold. Depotvarer opbevares på hylder løftet over gulvet.

Rundvisning

Ved rundvisningen har vi fokuseret på de lokaler, der blev berørt af vandskaderne.

Opholdsrum: Ryddelige og velindrettede. De fleste møbler og øvrigt inventar er med hjul under, hvilket letter rengøring.

Puslerum: ryddeligt, rent og velindrettet. Der er flydende sæbe, engangshåndklæder og adgang til handsker, engangsforklæder og desinfektionsmidler til hænder og overflader. Der er affaldsspand med pedalbetjent låg. Der hænger maleforklæder på knagerække.

Vuggestuegarderobe: linoleumsgulvet er defekt flere steder, blandt andet ved radiator i Tiger-garderoben, ved indgangen til Bjørnestuen og Tigerstuen og under informationstavle ved indgangen.

En reol til at glemme tøj står direkte på gulvet. Der er snavset både bag reolen og under den. Panelet bag reolen er defekt.

Børnehavens garderober: ryddelige og velindrettede. Reoler til opbevaring med hjul under.

Trappeopgang: luften er tung og fugtig

Depotrum i vuggestue. Lille. Ryddeligt. Der er ingen vinduer og kun lille udsugningskanal. Rummet er under renovering efter vandskade, blandt andet er opsat en affugtningsmaskine.

Konklusion og anbefalinger

Ved hygiejnebesøget i Dronninggård Børnehus med fokus på følger efter vandskade og skimmelvækst fremstår lokalerne ryddelige og med en hensigtsmæssig indretning.

Dog er der følgende bemærkninger til indretningen:

En reol til glemmetøj står direkte på gulvet. Der er snavset under og bag den og panelet bag den er defekt.

I puslerummet hænger knagerække med maleforklæder.

Det anbefales, at møbler så vidt muligt ikke står direkte på gulvet, da det vanskeliggør rengøring og øger risiko for fugtskader.

Af hygiejniske årsager anbefales det ikke at opbevare maleforklæder mm i toilet- og puslerum.

Ved gennemgangen konstateredes følger efter vandskaderne:

Linoleumgulvet og panelerne i vuggestuen er defekte flere steder.

I trappeopgangen er luften tung og fugtig.

I et lille depotrum i vuggestuen foregår stadig affugtning. Rummet har ingen vinduer og kun sparsom ventilation via lille ventilationskanal.

Efterfølgende har Christian Brejner fra Rudersdal ejendomme orienteret om, at der er planlagt gennemgang og udbedring af linoleumgulve og paneler.

Christian Brejner oplyser, at det kan tage lang tid at affugte rummene, så lugtgener kan stadig forekomme. De sidste udbedringer og reparationer bliver foretaget, når affugtningen er afsluttet.

Rudersdal september 2017

Tine Keiser-Nielsen
Kommunallæge
Den Kommunale Sundhedstjeneste
Rudersdal Kommune
tkn@rudersdal.dk
7268 4044

Yderligere information

Hygiejnerapport Dronninggård Børnehus 2016
Den Kommunale Sundhedstjeneste i Rudersdal Kommune

Hygiejne i daginstitutioner
Anbefalinger om forebyggelse og sundhedsfremme for børn
inden for hygiejne, miljø og sikkerhed.
Sundhedsstyrelsen 2013

Smitsomme sygdomme hos børn og unge
Vejledning om forebyggelse i daginstitutioner, skoler m.v.
Sundhedsstyrelsen 2013

Hygiejneprodukter. Positivliste. Rudersdal Kommune Intranet under Medarbejder i
Rudersdal/Sund arbejdsplads/hygiejne på arbejdspladsen



Positivliste
180517.pdf

Børneområdet intranet. Rudersdal Kommune

Sundhedsstyrelsens hjemmeside (www.sundhedsstyrelsen.dk)

Fødevarestyrelsens hjemmeside (www.fvst.dk)

Erhvervs- og Byggestyrelsens hjemmeside (www.erhvervsstyrelsen.dk)

Personers ophold i bygninger med fugt og skimmelsvampevækst